Rapportage olie-onderzoek 38748

Smit Transformatoren B.V. - ISO 9001 Gecertificeerd

Partners in Power

Opdracht

OpdrachtNr.:	4546	Opdrachtgever:	STORK	Datum printen:	07-02-2013

Transformator

SerieNr.:	101 D1	Vermogen:	0	Bouwjaar:	
Opstelplaats.:		Primaire spanning:	0	Fabrikant:	
Tr. ID Klant:		Secundaire spanning:	0	Koeltype:	
Eigenaar:	STORK				

Monstername

Monstername door:	Opdrachtgever / extern	Monsterpunt:	Bak onder
Datum monstername:	28-01-2013	Temp. Monster: (°C)	
Datum binnenkomst:	29-01-2013	Temp. Top olie: (°C)	

PCB's (mg/kg)

Datum	Status	Totaal	028	052	101	118	138	153	180
28-01-2013	GO	<3	<0.10	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

PCB Nr.	28	2,4,4'	-	trichloorbifenyl
PCB Nr.	52	2,2',5,5'	-	tetrachloorbifenyl
PCB Nr.	101	2,2',4,5,5'	-	pentachloorbifenyl
PCB Nr.	118	2',3',4,4',5'	-	pentachloorbifenyl
PCB Nr.	138	2,2',3,4,4',5'	-	hexachloorbifenyl
PCB Nr.	153	2,2',4,4',5,5'	-	hexachloorbifenyl
PCB Nr.	180	2,2',3,4,4',5,5'	-	heptachloorbifenyl

In geval van wettelijke twijfel dient er gereclameerd te worden binnen twee maanden na printdatum van dit rapport.

Status indicatie: GO = Goed, FA = Redelijk, PO = Slecht, NA = Niet van toepassing

Conclusie en aanbeveling

Conclusie: de olie dient conform EU-richtlijn 96/59/EG als PCB-vrij te worden aangemerkt.

Opmerking: totaalgehalte betreft een berekende waarde op basis van 6 congeneren conform EN 12766-2:2001.

Adviesdatum volgend onderzoek (mm-yyyy): **Ondertekening:**

Disclaimer

Copyright © 2005 Smit Transformatoren B.V.
Dit document kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is niet toegestaan (delen van) dit document aan derden ter beschikking te stellen, in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk toestemming van Smit Transformatoren.

Smit Transformatoren B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.

Smit Transformatoren B.V.
Energieweg 16, 6541 CX Nijmegen, NL
PO Box 9107, 6500 HJ Nijmegen, NL
Tel +[redacted]
Fax [redacted]
e-mail: service@smit-trafo.nl

Rapportage olie-onderzoek 38749

Smit Transformatoren B.V. - ISO 9001 Gecertificeerd

Partners in Power

Opdracht

OpdrachtNr.:	4546	Opdrachtgever:	STORK	Datum printen:	07-02-2013

Transformator

SerieNr.:	102 D2	Vermogen:	0	Bouwjaar:	
Opstelplaats.:		Primaire spanning:	0	Fabrikant:	
Tr. ID Klant:		Secundaire spanning:	0	Koeltype:	
Eigenaar:	STORK				

Monstername

Monstername door:	Opdrachtgever / extern	Monsterpunt:	Bak onder
Datum monstername:	28-01-2013	Temp. Monster: (°C)	
Datum binnenkomst:	29-01-2013	Temp. Top olie: (°C)	

PCB's (mg/kg)

Datum	Status	Totaal	028	052	101	118	138	153	180
28-01-2013	GO	<3	<0.10	<0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

PCB Nr.	28	2,4,4'	-	trichloorbifenyl
PCB Nr.	52	2,2',5,5'	-	tetrachloorbifenyl
PCB Nr.	101	2,2',4,5,5'	-	pentachloorbifenyl
PCB Nr.	118	2',3',4,4',5'	-	pentachloorbifenyl
PCB Nr.	138	2,2',3,4,4',5'	-	hexachloorbifenyl
PCB Nr.	153	2,2',4,4',5,5'	-	hexachloorbifenyl
PCB Nr.	180	2,2',3,4,4',5,5'	-	heptachloorbifenyl

In geval van wettelijke twijfel dient er gereclameerd te worden binnen twee maanden na printdatum van dit rapport.

Status indicatie: GO = Goed, FA = Redelijk, PO = Slecht, NA = Niet van toepassing

Conclusie en aanbeveling

Conclusie: de olie dient conform EU-richtlijn 96/59/EG als PCB-vrij te worden aangemerkt.

Opmerking: totaalgehalte betreft een berekende waarde op basis van 6 congeneren conform EN 12766-2:2001.

Adviesdatum volgend onderzoek (mm-yyyy): **Ondertekening:**

Disclaimer

Copyright © 2005 Smit Transformatoren B.V.
Dit document kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is niet toegestaan (delen van) dit document aan derden ter beschikking te stellen, in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk toestemming van Smit Transformatoren.

Smit Transformatoren B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.

Smit Transformatoren B.V.
Energieweg 16, 6541 CX Nijmegen, NL
PO Box 9107, 6500 HJ Nijmegen, NL
Tel +[redacted]
Fax +[redacted]
e-mail: service@smit-trafo.nl