STICKERCONTROLE DIENSTKRING HAVELTE

MC COEVORDEN

Object: 22E05, gebouw C

De Mars 27

7742 PT Coevorden

Opdrachtgever:

Opdrachtgever	Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord
Contactpersoon	[redacted]
Adres	Postbus 40184
Plaats	8004 DD ZWOLLE
Telefoonnummer	[redacted]
E-mail adres	[redacted]

Aannemer:

Aannemer	RPS Advies B.V.
Contactpersoon	[redacted]
Adres	Postbus 2030
Plaats	7900 BA HOOGEVEEN
Telefoonnummer	[redacted]
E-mail adres	[redacted]
Projectleider	[redacted]

Door Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord is opdracht verleend tot het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

Werkzaamheden:	Stickercontrole asbestbronnen
Objectnaam	MC COEVORDEN
Objectnummer	22E05
Gebouwnummer	C
Datum uitvoering:	3 december 2008
Projectleider:	[redacted]
Datum interne autorisatie	17 december 2008

Doel

Het doel is na te gaan of de reeds gerapporteerde asbesthoudende materialen nog aanwezig zijn of reeds zijn verwijderd. Daarnaast dienen de aanwezige asbesthoudende materialen stickers met asbest merkteken te bevatten. Wanneer dit niet het geval blijkt worden er door RPS Advies (door Dienst Vastgoed Defensie geleverde) asbeststickers aangebracht.

Visuele inspectie

Op basis van de gegevens van de deskresearch heeft een systematische visuele inspectie plaatsgevonden van de aangegeven asbesthoudende locaties. Hierbij is er naar gestreefd dat alle asbesthoudende ruimten visueel geïnspecteerd zijn. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen welke in de aangeleverde stukken zijn vastgelegd, zijn gecontroleerd op aanwezigheid, hoeveelheid en het aanwezig zijn van stickers met asbest merkteken. Van alle asbesthoudende en -verdachte materialen is de vindplaats op foto vastgelegd. Wanneer nodig zijn de bronnen (opnieuw) voorzien van een, door Dienst Vastgoed Defensie geleverde, sticker met asbest merkteken.

Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk bleek voor visuele inspectie, is deze expliciet met reden in de bronbladen in dit rapport genoemd.

Rapportage

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad is vermeld:

- Bron;
- Objectnummer;
- Objectnaam;
- Gebouwnummer;
- Bouwlaag
- Ruimtenummer;
- Hoeveelheid volgens opgaaf
- Aanwezig;
- Fotonummer;
- Foto.

Hieronder volgen de waarnemingen en brongegevens per vindplaats, welke vervolgens in een bronspecifiek bronblad zijn geregistreerd:

Bron	Cv installatie/pakkingen
Objectnummer	22E05
Objectnaam	MC COEVORDEN
Gebouwnummer	C
Gebouwnaam	Onderhoudsgebouw
Bouwlaag	--
Ruimtenummer	--
Hoeveelheid (volgens opgaaf)	15 stuks
Aanwezigheid	0 stuks aanwezig, alles reeds vervangen
Fotonummer	19

Bron	Cv ketel 10 tot 15 leden
Objectnummer	22E05
Objectnaam	MC COEVORDEN
Gebouwnummer	C
Gebouwnaam	Onderhoudsgebouw
Bouwlaag	0
Ruimtenummer	4
Hoeveelheid (volgens opgaaf)	2 stuks
Aanwezigheid	0 stuks aanwezig
Fotonummer	20
Opmerking	Nieuwe ketels